КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

устранения нарушений, выявленных в ходе проверки требований пожарной безопасности

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок устранения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	В период выполнения работ по замене автоматической системы пожарной сигнализации , при которых отключены имеющиеся на объекте системы пожарной защиты и их элементы, не приняты меры по защите объекта и находящихся в них людей от пожара в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2025	Пятницкая М.А. Марчукова О.В.	
2	Обучение лиц мерам пожарной безопасности на объекте проводится не по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам(инструктаж состоит в ознакомлении работников объекта с инструкцией о мерах пожарной безопасности) в нарушение п.3 Правил противопожарного режима РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2025	Пятницкая М.А. Марчукова О.В.	
3	Используется сетевой фильтр, не предназначенный по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов (водонагреватель) в нарушение п. 35 Правил противопожарного режима РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2025	Пятницкая М.А. Марчукова О.В.	
4	На путях эвакуации создано препятствие для свободной эвакуации людей в виде удлинителей в нарушение п. 27 Правил противопожарного режима РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2025	Пятницкая М.А. Марчукова О.В.	
5	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в нарушение п. 10 Правил противопожарного режима РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2025	Пятницкая М.А. Марчукова О.В.	

6	Установленный светильник аварийного освещения не отличается от рабочего освещения знаками или окраской в нарушение п. 37 Правил противопожарного режима РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2025	Пятницкая М.А. Марчукова О.В.	
7	На объекте отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных для покрытия полов путей эвакуации в нарушение п. 25 Правил противопожарного режима РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2025	Пятницкая М.А. Марчукова О.В.	
8	Эксплуатируется электросветильник без колпака рассеивателя, предусмотренного конструкцией светильника п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2025	Пятницкая М.А. Марчукова О.В.	

Заведующий
Дальнегорского филиала
КГАУСО «ПЦСОН» М.А. Пятницкая