

КНМ № 25220061000200624253



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому
муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю
692091, Приморский край, пгт. Кировский, ул. Гагарина, 24, тел: 8 (42354) 2-33-30,
e-mail: 4_4_ogpn@mail.primorye.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-010-2022/0001рс/1-1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: КГАУ СО "ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения принятого начальником ОНДиПР по Кировскому
муниципальному району подполковником внутренней службы Комлик Андреем
Леонидовичем № 25-010-2022/0001рс от 12 января 2022 года
в период с «17» января 2022 г. по «25» января 2022 г.

начальник ОНДиПР по Кировскому муниципальному району

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

подполковник внутренней службы Комлик Андрей Леонидович

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
отделения социального обслуживания на дому Кировского муниципального района
Ситникова М. В.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить здание КГАУ СО "ПЦСОН" не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 8.13130.2020 - п. 4.	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий КГАУ СО ПЦСОН "Мед.гит"
Клименко О.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Начальник ОНДиПР по Кировскому муниципальному району подполковник внутренней службы
 Комлик А.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«25» января 2022 г.

