

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
КНМ 25230061000203627201 от 26.09.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Владивосток, ул. Суханова, д.3, 690091, 240-06-76, e-mail: nadzor@25.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тернейскому муниципальному району УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

1. п. Терней, ул. Нагорная, 1, тел: 8 (42374) 32-1-32, e-mail: ond_terney@25.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-028-2023/0057пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 25-028-2023/0057рс от «03» марта 2023 года в период с «13» марта 2023 г. по «17» марта 2023 г.

- 1) Евзютин Евгений Александрович - главный государственный инспектор по Тернейскому муниципальному району по пожарному надзору;
- 2) Гончаренко Олеся Александровна — заместитель главного государственного инспектора по Тернейскому муниципальному району по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: контрольное (надзорное) мероприятие (плановая выездная проверка)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующий Дальнегорским филиалом КГАУ СО «Приморский центр СО населения» Пятницкая Марина Анатольевна (по доверенности от 17.08.2022г. № 05/1671)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1. | осуществляется эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (с 2009 года), без проведения ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности | Правила противопожарного режима утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ | 01.03.2024 | |
| 2. | в помещениях объекта отсутствует эвакуационное освещение | Правила противопожарного режима утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 пункт 37 | 01.03.2024 | |
| 3. | в месте установки приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты | Правила противопожарного режима утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 пункт 10 | 01.03.2024 | |
| 4. | место, отведенное для курения, не оборудовано и не обозначено знаком «Место для курения» в нарушение | Правила противопожарного режима утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 пункт 11 | 01.03.2024 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Дальнегорским филиалом КГАУ СО «Приморский центр социального обслуживания населения»

Пятницкая Марина Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Евзютин Евгений Александрович - главный государственный инспектор по Тернейскому муниципальному району по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

«17» марта 2023 г.

