КНМ 25230061000203526420 / 2023057614 от 21.09.2022 г

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку

(наименование органа государственного пожарного надзора)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, тел: 241-46-46.

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-6-2023/0460пп/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения»*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: *главного государственного инспектора г. Владивостока по пожарному надзору Ситника Андрея Анатольевича от 11.01.2023 № 25-6-2023/0460рс.*

в период с «16» января 2023 г. по «27» января 2023 г.

Старшим инспектором ОНДиПР по г. Владивостоку УНДиПР Главного управления МЧС России по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Приморскому краю капитаном внутренней службы Недашковской Екатериной Константиновной.

органа государственного пожарного надзора)

проведена: *плановая выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: *директор КГАУСО ПЦСОН Кузьмина Мария Сергеевна; ответственный за ПБ Скоропупов И.А.*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Регламент технического обслуживания не разработан на все системы противопожарной защиты, который	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ,	14.09.2023	

	составляется с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 – далее ППР РФ		
2.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, не организовал проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью).	п. 48 ППР РФ	14.09.2023	
3.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 ППР РФ	14.09.2023	
4.	На объекте защиты отсутствует (не предоставлена) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР РФ	14.09.2023	
5.	Руководители организаций не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пп. «б» п. 17 ППР РФ	14.09.2023	
6.	Допущено хранение в подвале отходы любых классов опасности и другие вещества и материалы. (Строительный материал, строительный мусор, склад писчей бумаги, архив).	пп. «а» п. 16 ППР РФ	14.09.2023	
7.	Допущено использование технического помещения (водомерного узла) для хранения хозяйственных предметов.	пп. «б» п. 16 ППР РФ	14.09.2023	
8.	Допущено хранение на первом этаже под лестничным маршем вещей, мебели.	пп. «к» п. 16 ППР РФ	14.09.2023	
9.	Руководитель организации не	п. 50 ППР РФ	14.09.2023	

	обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. На втором этаже проводятся ремонтные работы.			

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор КГАУСО „ПЦСОН"
Ж.С. [illegible]
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[подпись]
(подпись)

Старший инспектор ООНиПМОНДиПР по г.Владивостоку
капитан внутренней службы
Недашковская Е.К.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[подпись]
(подпись)